

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد بدنه کامپوزیت

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۱	سرو نیرو شیراز تحت لیسانس شرکت ABB کشور سوئیس	سوئیچگیر	سوئیچگیر GIS رده ۱۴۵ کیلو ولت ۳۱۵۰ آمپر مدل ELK-۰۴ با مشخصات زیر: - جریان پایداری کوتاه مدت: ۴۰kA/۳s - کلاس: (E۱/M۲/C۲) - کلاس حرارتی: (۵۰+/۳۰) C° - کلید (CB) مدل: ELK-CB۰ - جدا کننده (DES) و کلید زمین مدل: ELK-DE۰ - فاقد پوشینگ هوایی	۲۷۵۰۰/۴۱۱۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۵
۲	صنایع توس کات خراسان	سوئیچگیر	سوئیچگیر ۱۴۵kV/۲۵۰۰A (GIS) با جریان پایداری کوتاه مدت (۴۰kA/۳s)، کلاس (E۱/M۱/C۲) و کلاس حرارتی (۵۵°C+/۵°C) مدل GIS ۴۰-۲۵۰۰-۱۴۵/TCK۲ شامل: - کلید (CB) مدل: ۲۴۰۲۶CB و TCK۲-۱۴۵/T۲۵۰۰-۴۰ - کلید زمین عملکرد سریع مدل: HSES ۲۴۰۴۶FES و TCK۲-۱۴۵/T۲۵۰۰-۴۰ - سکسیونر و کلید ارت مدل: ۲۴۰۳۶DES - ترانس جریان مدل: ۲۱۰۵۳CT - ترانس ولتاژ مدل: ۲۴۰۶۰PT - فاقد پوشینگ هوایی	۲۷۵۰۰/۹۳۹۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۶